Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной организации ГПОУ АСПедКО
_____ Т.Б. Видовская
«15» 02 2019 г.

Утверждаю:
Директор
ГПОУ АСПедК
_____ С.Ю. Максимова
«12» 02 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ответственному за пожарную безопасность помещения

1. Ответственный за пожарную безопасность помещения **обязан**:

— обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

— обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;

— не допускать курение и применение открытого огня в помещении и вблизи него;

— запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

— не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

— следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;

— не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

— запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;

— не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

— ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой по мерам пожарной безопасности в помещениях.

2. Ответственный за пожарную безопасность помещения в целях выполнения возложенных на него функций **имеет право**:

— требовать от всех находящихся в помещении неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

— получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

— вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение **после окончания работы, обязан**:

— закрыть все окна и форточки;

— убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

— обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

— выключить освещение;

— запереть помещение и сдать ключи на пост охраны.

Начальник отдела безопасности ОП
В.В. Шатин